



GMINA KŁOCZEW

ul. Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon/faks 25 75 43 199

www.kloczew.pl
e-mail: gmina@kloczew.pl

ZP.271.1.3.2017

Kłoczew, dnia 24.05.2017 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: **Poprawa dostępności do usług przedszkolnych w Gminie Kłoczew poprzez rozbudowę infrastruktury przedszkolnej.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści „SIWZ”. Poniżej treść zapytań:

1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie dokumentacji zawierającej przedmiar robót elektrycznych umożliwiający otwarcie go w legalnej wersji programu NORMA PRO.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie udostępni przedmiaru w innym formacie niż umieszczony w BIP-ie.

2. Proszę o wyjaśnienie czy pozycja 198 przedmiaru budowlanego ma być "0" i podanie parametrów schodołazu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozycja 198 przedmiaru budowlanego wynosi 3,34 m².

Zamawiający informuje, iż schodołaz przeznaczony jest do sprowadzania osoby niepełnosprawnej na wózku po schodach różnego typu.

Podstawowe dane techniczne:

- 1) Waga min. 35,5 kg;
- 2) Tryb pracy – ciągły i kroczący;
- 3) Prędkość – 6-16 stopni/min;
- 4) Zasięg – do 300 schodów (zależnie od obciążenia);
- 5) Obciążenie max. – 120 kg.
- 6) Napęd – silnik elektryczny min. 176 W

Uwaga!

Zastosowanie dla potrzeb niniejszego projektu wskazanych urządzeń multimedialnych nie ogranicza możliwości stosowania urządzeń innych producentów, przy zachowaniu wymaganych podstawowych i równoważnych cech technicznych i użytkowych. Dobór elementów wyposażenia ma charakter informacyjny.

3. Proszę o podanie grubości wypełnienia barier schodowych z HPL

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wypełnienie balustrady - laminat HPL o grubości 8 mm

Informuję, że pytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z niniejszymi wyjaśnieniami do siwz nie przewiduje się przesunięcia terminu składania ofert.


WÓJT
Zenon Stefanowski