



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2  
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637  
e-mail: [psse.ryki@pis.gov.pl](mailto:psse.ryki@pis.gov.pl);  
<http://psse.ryki.pis.gov.pl>  
<http://psse.ryki.nbip.pl>

ONS – HK.721/222/18

Urząd Gminy Kłoczew  
ul. Długa 67 08-550 Kłoczew



0239471  
Data przyjęcia: 2018-07-20 16:01 41  
**Numer: PP/4693/2018**  
Przyjęła: Zofia Wink  
Hala Gminy - HG  
Załącznik: 0

Ryki, dnia 20.07.2018 r.

*P. K. Becezek*

**OCENA CZĄSTKOWA  
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOLI ZADYBSKIEJ**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2017, poz.1261 z późn.zm.), art. 5, art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2018 poz. 1152) oraz § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionych sprawozdaniach z badań wody, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu- Usługi Instalacyjno Sanitarne Wod-Kan CO Gaz Henryk Jurzysta ul. Sądowa 12, 08-460 Sobolew:

Nr protokołu	Nr sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
-	L-2/344/18	16.07.2018 r.	Wola Zadybska 25 Stacja Uzdatniania Wody
-	L-2/345/18		Wylezin 15 Posesja prywatna
-	L-2/346/18		Przykwa 63 Posesja prywatna

oceniając jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Woli Zadybskiej pod względem zgodności jej jakości z wymaganiami

**stwierdza**

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.

**UZASADNIENIE**

Administrator w/w wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej pobrał próbki wody dnia 16.07.2018r. po przeprowadzonych działaniach naprawczych. Badania próbek wody zostały wykonane w Laboratorium PGK i M w Rykach, które posiada zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przez PPIS w Rykach. Zakres wykonywanych badań obejmował parametry mikrobiologiczne z grupy B oraz fizykochemiczne tj. : żelazo, mangan, mętność.

Przeprowadzone badania wykazały iż woda spełnia wymagania mikrobiologiczne zawarte w załączniku nr 1 część A oraz część C tab. 1, lp. 1 i lp.2 oraz fizykochemiczne zawarte w części C tab.2, lp. 5, 6 i 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

URZĄD POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Rykach  
*Grażyna Kębak*  
Grażyna Kębak

Otrzymują:

- ① Wójt Gminy Kłoczew
2. Usługi Instalacyjno Sanitarne Wod-Kan CO Gaz Henryk Jurzysta ul. Sądowa 12,  
08-460 Sobolew
3. A/a

Do wiadomości:

1. Sekcja HŻŻ i PU PSSE Ryki
2. Sekcja PE p PSSE Ryki
3. Stanowisko HD i M PSSE Ryki