

1. ODCINEK KOLEKTORA TŁOCZNEGO NA TRASIE KR2–8 WYKONAĆ METODĄ PRZEWIERTU STEROWANEGO.
2. PRZEJŚCIE POD DNEM RZEKI OKRZEJKI WYKONAĆ 1,74m PONIŻEJ DNA RZEKI LICZĄC DO WIERZCHU RURY RC.
3. ODCINEK 8–9 WYKONAĆ PRZEWIERTEM Z ZASTOSOWANIEM RURY OSŁONOWEJ STALOWEJ.
4. ODCINEK KR2 – P6 WYKONAĆ Z ZASTOSOWANIEM RURY DWUŚCIENNEJ D125mm PEHD PE100 PN10 RC.
5. W WĘZŁACH NR 3 i 4 WYKONAĆ OZNAKOWANIE PRZEJŚCIA POD RZEKĄ W POSTACI SŁUPKÓW BETONOWYCH Z TABLICZKĄ INFORMACYJNĄ.

Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zastrzeżone.

PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL W SIEDLCACH
08-110 SIEDLCE ul. UNITÓW PODLASKICH 11/64

OBIEKT	Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i zasilaniem elektrycznym, przyłączami w m. Czernic, Kewęczyn, Kloczew.		INWESTOR Gmina Kloczew ul.Długa 67 08-550 Kloczew
LOKALIZACJA	Gmina Kloczew, miejscowość Czernic, Kawęczyn, Kloczew ul. Leśna, ul.Długa, ul.Jerczewska.		
STADIUM Projekt Budowlany	TREŚĆ PROFIL KOLEKTORA TŁOCZNEGO S6-27 - P6		BRANŻA Instalacje i sieci sanitarne
			NR RYS. 32
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Rolfiński	GPB.7342/13/98 MAZ/IS/2348/01 PODPIS	SKALA 1:1000/100
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marcin Sienicki	MAZ/0220/PWOS/08 MAZ/IS/0665/08 PODPIS	DATA 03.2016r